

На основу члана 24. став 5. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара

“Службени гласник РС”, број 6 од 29. јануара 2021.

Члан 1.

Овим правилником прописује се техничка опремљеност ватрогасне јединице и број припадника ватрогасне јединице које је обавезан да обезбеди субјекат из прве категорије угрожености од пожара, као и број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства у субјектима прве и друге категорије угрожености од пожара.

Члан 2.

Субјекти сврстани у прву категорију угрожености од пожара морају имати организовану ватрогасну јединицу са сталним дежурством у смештајном простору за људство, возила и опрему, који се налази у субјекту прве категорије угрожености.

Ватрогасну јединицу чине ватрогасци и возачи ватрогасних возила, при чему је један од њих истовремено и дежурни телефониста.

Ватрогасне јединице субјеката прве категорије угрожености од пожара разврставају се у ватрогасне јединице прве, друге и треће категорије:

1) ватрогасну јединицу прве категорије имају привредна друштва односно друга правна или физичка лица чији су објекти, делатност и земљиште сврстани у I.1. категорију угрожености од пожара,

2) ватрогасну јединицу друге категорије имају привредна друштва односно друга правна или физичка лица чији су објекти, делатност и земљиште сврстани у I.2, I.3, I.4, и I.5 категорију угрожености од пожара,

3) ватрогасну јединицу треће категорије имају привредна друштва односно друга правна или физичка лица чији су објекти, делатност и земљиште сврстани у I.6, I.7 и I.8. категорију угрожености од пожара.

Члан 3.

Ватрогасна јединица прве категорије мора да има минимум 42 припадника ватрогасаца равномерно распоређених по сменама, од којих је један руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области), један заменик руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области) и четири руководиоца смене. Најмање 12 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц” категорију.

Ватрогасна јединица друге категорије мора да има минимум 26 припадника ватрогасаца равномерно распоређених по сменама, од којих је један руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области), један заменик руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области) и четири руководиоца смене. Најмање 12 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц” категорију.

Ватрогасна јединица треће категорије мора да има минимум 18 припадника ватрогасаца равномерно распоређених по сменама, од којих је један руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области), један заменик руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области) и четири руководиоца смене. Најмање 10 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц” категорију.

Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта разврстана у прву, другу и трећу категорију дати су у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта сврстана у категорију угрожености од пожара I.7. поткатегорија 7. и I.8. поткатегорија 10. дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ватрогасна возила и опрема за ватрогасну јединицу морају бити у власништву субјекта прве категорије угрожености од пожара или у власништву овлашћеног правног лица за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима прве категорије угрожености од пожара.

Припадници ватрогасне јединице субјекта прве категорије угрожености од пожара морају бити стручно оспособљени за обављање послова у ватрогасној јединици у складу са законом.

Члан 4.

За организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара и сталног дежурства, субјекти прве категорије угрожености од пожара, поред руководиоца на пословима превентивне заштите од пожара, треба да ангажују најмање једно лице које ради на пословима заштите од пожара.

Субјекти друге категорије угрожености од пожара морају ангажовати најмање једно лице на пословима руковођења службом заштите од пожара и организовању и спровођењу превентивних мера и сталног дежурства.

Члан 5.

Условe прописане у члану 3. овог правилника субјекти сврстани у прву категорију угрожености од пожара дужни су да ускладе у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организовању заштите од пожара према категоријама угрожености од пожара („Службени гласник РС”, број 92/11).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 435/21

У Београду, 21. јануара 2021. године

Министар,

Александар Вулин, с.р.

ПРИЛОГ 1

Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта разврстана у прву, другу и трећу категорију

Ватрогасна возила		I кат	II кат	III кат	
Навално ватрогасно возило		1	1	1	
Аутоцистерна		2	1	1	
Теренско или комби возило за превоз опреме		1	1	1	
Лична заштитна опрема	I кат	II кат	III кат		
Интервентна заштитна блуза и панталоне	За сваког припадника ватрогасне јединице комплет интервентне униформе				
Ватрогасни шлем					
Заштитне чизме					
Заштитне рукавице					
Ватрогасни опасач са секирицом					
Заједничка ватрогасна опрема			I кат	II кат	III кат
Справе и опрема за гашење пожара					
Потисно црево ф 52 mm			30	25	20
Потисно црево ф 75 mm			30	20	15
Разделница троделна са прелазном спојком Б/Ц			4	3	2
Сабирница А/ББ са прелазном спојком			3	2	1

Међумешалица	2	2	1
Универзална млазница за гашење водом ф 52 mm	6	3	3
Универзална млазница за гашење водом ф 75 mm	4	2	2
Специјална млазница за гашење воденом маглом ф 52 mm	2	1	1
Млазница за тешку пену ф 52 mm	4	2	2
Млазница за средњу пену ф 52 mm	2	2	1
Ручни апарат за гашење пожара „S-9”	8	5	4
Ручни апарат за гашење пожара „CO2-5”	5	5	3
Метларице	6	4	4
Напртњача	5	5	3
Преносна моторна пумпа	2	2	1
Усисна корпа ф 110	2	2	2
Усисно црево ф 110	8	8	4
Хидрантски наставак Б/ЦЦ	4	2	2
Кључ за подземне хидранте	4	2	2
Кључ за надземне хидранте	4	3	2
Прелазна спојка А/Б	8	4	3
Прелазна спојка Б/Ц	8	4	3
Заптивна (слепа) спојка ф 110	4	4	4
Заптивна (слепа) спојка ф 75	4	4	4
Заптивна (слепа) спојка ф 52	4	4	4
Повеске за црева	8	6	4
Универзални кључ за спојке	8	6	4
Пенило	3.000	2.000	1.000
Заједничка заштитна опрема			
Апарат за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом	12	8	6
Резервне боце за компримовани ваздух	12	8	6
Компресор за пуњење боца са компримованим ваздухом	1	1	1
Одела за прилаз ватри	6	4	2
Справе за пењање и спасавање			
Лестве кукаче	2	1	1
Лестве састављаче	2	1	1
Пењачко уже	2	2	1
Техничка опрема			
Моторна брусница са резним плочама за бетон и метал	2	1	1
Моторна тестера за дрво	1	1	1
Хидраулични развални алат	1	1	1
Ручни развални алат	1	1	1

Велика секира (мин. 1,5 kg)	3	2	2
Маказе за сечење арматуре	2	1	1
Чакље са дводелном дршком дужине 3 метра	3	2	1
Опрема за осветљење			
Ручни преносни рефлектори са акубаторијом у „Ех” изведби	5	5	3
Пуњач за ручне рефлекторе	5	5	3
Опрема за везу			
Ручне радио станице	6	4	3
Фиксне радио станице	1	1	1
Пуњачи за радио станице	6	4	3
Опрема за детекцију и дозиметрију			
Термовизијска камера	1	1	0

Ватрогасна јединица правног субјекта сврстаног у прву категорију угрожености од пожара које има капацитете за производњу, прераду или складиштење опасних материја, поред наведеног минимума опреме, треба да поседује и следећу опрему:

	I кат	II кат	III кат
Одело за заштиту од агресивних материја првог нивоа заштите (чврсте, течне и гасовите хемикалије)	4	2	1
Преносни вишегасни детектор са сензорима за материје које се налазе у субјекту прве категорије/радиолошки детектор (ако у субјекту сврстаном у прву категорију постоји извор зрачења)	1	1	1
Комплет опреме за заптивање са пнеуматским јастуцима	1	1	1

ПРИЛОГ 2

Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта сврстана у категорију угрожености од пожара I.7. поткатегорија 7. и I.8. поткатегорија 10.

Ватрогасна возила	
Ватрогасно возило	1
Теренско или комби возило за превоз опреме	2
Заједничка ватрогасна опрема	
Справе и опрема за гашење пожара	
Потисно црево ф 52 mm	20
Потисно црево ф 75 mm	15
Разделница троделна са прелазном спојком Б/Ц	2
Сабирница А/ББ са прелазном спојком	1
Универзална млазница за гашење водом ф 52 mm	3
Специјална млазница за гашење воденом маглом ф 52 mm	1
Ручни апарат за гашење пожара „S-9”	4
Ручни апарат за гашење пожара „CO2-5”	2
Метларице	30
Напртњача	30

Преносна моторна пумпа	1
Усисна корпа	1
Усисно црево	1
Хидрантски наставак Б/ЦЦ	2
Кључ за подземне хидранте	2
Кључ за надземне хидранте	2
Прелазна спојка А/Б	3
Прелазна спојка Б/Ц	3
Заптивна (слепа) спојка ф 110	2
Заптивна (слепа) спојка ф 75	2
Заптивна (слепа) спојка ф 52	2
Повеске за црева	4
Универзални кључ за спојке	4
Лестве састављаче	1
Пењачко уже	1
Моторна тестера за дрво	5
Велика секира (мин. 1,5 kg)	3
Маказе за сечење арматуре	1
Чакље са дводелном дршком дужине 3 метра	1
Ручни преносни рефлектори са акубаторијом у „Ех” изведби	2
Пуњач за ручне рефлекторе	2